



Изготовитель:ООО "БИТУМ"

453256,г.Салават, ул. Молодогвардейцев, д.60, стр.1

Республика Башкортостан, Российская Федерация

**ПАСПОРТ №**  
**Мазут топочный**  
**ТУ 0250-008-12692575-2014**

**Свидетельство об оценке состояния измерений**  
**№\_ЦСМ РБ. ОСИ.ПР 02730 до 22.05.2018 г.**

|                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| MT-370               | р-р103  | 17.03.2016 г. |
| марка                | место отбора проб /дата изготовления,отбора,анализа |               |
| Вид/ сорт<br>02 5001 | масса нетто, кг                                     |               |
| Код ОКП              |   |               |

| № п/п | Наименование показателя                           | Значение    |                | Метод      |
|-------|---|-------------|----------------|------------|
|       |   | фактические | нормируемые    |            |
| 1     | Вязкость кинематическая при 50 °С, сСт , не более | 135         | 370            | ГОСТ 33    |
| 2     | Зольность,%,не более                              | 0,1         | 0,2            | ГОСТ 1461  |
| 3     | Массовая доля механических примесей,%, не более   | 0,04        | 0,2            | ГОСТ 6370  |
| 4     | Массовая доля воды,%,не более                     | отсутствие  | 0,5            | ГОСТ 2477  |
| 5     | Содержание водорастворимых кислот и щелочей       | отсутствие  | отсутствие     | ГОСТ 6307  |
| 6     | Массовая доля серы,%, для видов: II - VII         | 2,75        | 1,0-3,5        | ГОСТ 1437  |
| 7     | Содержание сероводорода                           | отсутствие  | отсутствие     | ГОСТ 50802 |
| 8     | Температура вспышки в открытом тигле,°С, не ниже  | 143         | 90             | ГОСТ 4333  |
| 9     | Температура вспышки в закрытом тигле,°С, не ниже  | 118         | 62             | ГОСТ 6356  |
| 10    | Температура застывания,°С,не выше                 | 1           | 30             | ГОСТ 20287 |
| 11    | Плотность при 20°С,кг/м³                          | 0,9628      | Не нормируется | ГОСТ 3900  |

**Заключение: соответствует установленным требованиям ТУ 0250-008-12692575-2014**

**Дата выдачи паспорта : 17.03.2016 г.**